

Impianto di depurazione Talele - Comune di Senales

Comuni serviti:

Rattisio (Senales)

Dimensionamento in ab eq.: 100

Entrata in servizio: 2017

Quota s.l.m. in m: 832

Ricettore: Rio Senales (A.230)

Gestore:

Comune di Senales

Certosa, 100

39020 Senales

Tel. 0473/679124

<https://www.comune.senales.bz.it>

info@comune.senales.bz.it

Proprietario:

Comune di Senales

Certosa, 100

39020 Senales


Tel. 0473/679124



Immagine dell'impianto di depurazione

Schema di flusso impianto di depurazione

Legenda



Zu = Entrata
 VKB = Vasca sedimentazione primaria
 P = Vasca polmone
 Q = Misuratore di portata
 SBR = Sequencing Batch Reactor
 BS = Alimentazione
 BL = Aerazione
 S = Sedimentazione
 A = Scarico