

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 2021-2027 (EFRE)
Aktion 2.1.2 - Bau von Leitungen für das Fernwärme- und Fernkältenetz

Fondo europeo per lo sviluppo regionale 2021-2027 (FESR)
Azione 2.1.2 - Costruzione di condotte della rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento

Frequently Asked Questions

Welcher Planungsstand ist für die Projekteinreichung erforderlich?
Wird das Ausführungsprojekt benötigt?

Die Beiträge für die Fernwärmenetze werden unter Berücksichtigung der Freistellungsregelung gemäß Verordnung (EU) Nr. 651/2014 i.g.F. (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) gewährt.

Gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) 651/2014 muss der Beihilfeempfänger das Finanzierungsgesuch vor Beginn der Arbeiten für das Vorhaben einreichen. Nachdem nur Vorarbeiten wie die Einholung von Genehmigungen und die Erstellung vorläufiger Durchführbarkeitsstudien nicht als Beginn der Arbeiten gelten, werden für den Finanzierungsantrag als Planunterlagen das **Einreichprojekt** verlangt, sowie die für die Bewertung des Projektantrags zwingend erforderlichen technischen Unterlagen, wie im Aufruf text angegeben.

Die Abgrenzung der Versorgungszonen muss nach dem 31.12.2019 erfolgen; gibt es auch ein späteres Limit? Z.B. muss der Antrag für die Abgrenzung vor der Antragstellung der Finanzierung eingereicht oder genehmigt werden? Wird sie nur von der Provinz oder auch von der Gemeinde genehmigt? Und: Kann das Ansuchen für die Neuabgrenzung auch nachgereicht werden? Wenn die Abgrenzung erst Anfang des Jahres beantragt wird, könnte das zu kurzfristig für die Genehmigung durch die Gemeindeverwaltung sein?

Die Abgrenzung erfolgt mit Dekret des Direktors der Landesagentur für

Quale stato di progettazione è richiesto per la presentazione della domanda di finanziamento? È richiesto il progetto esecutivo?

I contributi per le reti di teleriscaldamento sono concessi in regime di esenzione, ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 s.m.i. (Regolamento generale di esenzione per categoria).

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (UE) 651/2014, il beneficiario dell'aiuto deve presentare la domanda di finanziamento prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto. Poiché solo i lavori preliminari, come l'ottenimento delle autorizzazioni e la preparazione degli studi preliminari di fattibilità, non sono considerati come inizio dei lavori, per la domanda di finanziamento sono richiesti come documenti di progettazione il **progetto di presentazione**, nonché la documentazione tecnica assolutamente necessaria per la valutazione della proposta progettuale, come indicato nel testo del bando.

La delimitazione delle zone di approvvigionamento deve avvenire dopo il 31 dicembre 2019; c'è anche un limite successivo? Ad esempio, la domanda di delimitazione deve essere presentata o approvata prima della presentazione della domanda di finanziamento? L'approvazione avviene solo da parte della Provincia o anche da parte del Comune? E: La domanda per la nuova delimitazione può essere presentata anche successivamente? Se la delimitazione viene richiesta solo all'inizio dell'anno, potrebbe essere troppo tardi per l'approvazione da parte del Comune?

Umwelt und Klimaschutz. Es ist möglich, das Ansuchen um Abgrenzung der Versorgungszone beim Amt für Energie und Klimaschutz innerhalb der Einreichfrist laut Aufrufs einzureichen, mit allen erforderlichen Unterlagen wie Abgrenzung seitens der Gemeinde und Planunterlagen.

Müssen wir das Shapefile mit dem Antrag oder nach der Bewertung übermitteln?

Es besteht die Möglichkeit, das Shapefile innerhalb eines ZIP-Ordners direkt in coheMON zusammen mit den anderen erforderlichen Unterlagen hochzuladen. Im ZIP-Ordner darf aber nur das Shapefile enthalten sein und es dürfen sonst keine Unterlagen damit hochgeladen werden. Bitte senden Sie das Shapefile bei der Einreichung des Antrags mit.

Ist der erforderliche SPID der persönliche SPID des Verwalters des antragstellenden Unternehmens?

Ja, das ist richtig.

Gibt es keinerlei Möglichkeit, ein neues Fernheizwerk über EFRE zu fördern?

Nein, im Rahmen des EFRE-Programms wird nur der Ausbau des Fernwärme-/Fernkältenetzes gefördert. Die Antragsteller müssen Betreiber einer solchen Anlage sein.

Muss ein Gesuch für ein bestimmtes Ausbaugelände eingereicht werden oder können auch mehrere einzelne Fernwärmeanschlüsse verteilt im Netz eingereicht werden?

Im Prinzip ist beides möglich. Zu beachten ist der Zeitpunkt der Abgrenzung der Versorgungszone.

La delimitazione avviene tramite decreto del direttore dell'Agenzia provinciale per l'Ambiente e la tutela del clima. È possibile presentare la domanda di delimitazione della zona di approvvigionamento all'Ufficio Energia e tutela del clima entro il termine di presentazione secondo il bando, con tutti i documenti necessari, come la delimitazione da parte del Comune e i documenti di progettazione.

Dobbiamo inviare lo shapefile in sede di richiesta o in seguito alla valutazione?

È possibile caricare lo shapefile all'interno di una cartella ZIP direttamente in coheMON insieme agli altri documenti richiesti. Tuttavia, la cartella ZIP può contenere solo lo shapefile e nessun altro documento deve essere caricato con esso. Si prega di lo shapefile in sede di presentazione della domanda.

Lo SPID richiesto è quello personale dell'amministratore dell'azienda richiedente?

Sì, questo è corretto.

Non c'è nessuna possibilità di finanziare un nuovo impianto di teleriscaldamento tramite il FESR?

No, il programma FESR promuove solo l'espansione della rete di teleriscaldamento/-raffrescamento. I richiedenti devono essere gestori di un tale impianto.

La domanda deve essere presentata per una specifica area di espansione o può essere presentata anche per diversi singoli collegamenti di teleriscaldamento distribuiti nella rete?

In linea di principio, entrambe le possibilità sono ammesse. È necessario prendere in considerazione il momento della delimitazione della zona di approvvigionamento.