

FAQ WEBINAR GREEN:

„Energetische Sanierung“ – „risanamento energetico“

Dieses Dokument fasst Fragen und Antworten aus verschiedenen Webinaren sowie aus praktischen Erfahrungen zum Thema zusammen.

Achtung: Die enthaltenen Antworten dienen lediglich als unverbindliche Orientierung und sind eine vereinfachte Wiedergabe der Bestimmungen. Maßgeblich bleibt ausschließlich der Wortlaut des offiziellen Aufruftextes.

Il presente documento riassume le domande e le risposte tratte da diversi webinar e dall'esperienza pratica in materia.

Attenzione: Le risposte contenute nel presente documento hanno solo valore orientativo e non vincolante e costituiscono una sintesi semplificata delle disposizioni. Resta determinante esclusivamente il testo ufficiale del bando.

Inhaltsverzeichnis	Indice
Technische Fragen 5	Domande tecniche 5
1. Können auch PV-Anlagen über diesen Aufruf finanziert werden? Gehört die PV-Anlage im Fall einer kombinierten Pellets-Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Heizanlage und wäre die PV-Anlage daher auch förderfähig? 5	1. Anche gli impianti fotovoltaici possono essere finanziati tramite questo bando? Nel caso di una pompa di calore combinata pellet-aria-acqua, l'impianto FV fa parte dell'impianto di riscaldamento e quindi anche l'impianto FV sarebbe finanziabile? 5
2. Was ist unter dem "hydraulischen Ausgleich" zu verstehen? Ist dieser auch vorzulegen, wenn am Heizsystem keine Eingriffe erfolgen? 5	2. Cosa si intende per "bilanciamento idraulico"? Deve essere presentato anche se non c'è alcun intervento sull'impianto di riscaldamento? 5
3. Muss die für den Förderantrag verpflichtende Anlage „Ausführungsprojekt“ auch die detaillierten Unterlagen wie Sicherheitsplan, Ausschreibungsunterlagen usw. beinhalten? 6	3. L'allegato obbligatorio "progetto esecutivo" per la richiesta di finanziamento deve contenere anche i documenti dettagliati come il piano di sicurezza, la documentazione di gara, ecc.? 6
4. Werden grundsätzlich die Arbeiten an den Außenflächen mitfinanziert? Werden z.B die Malerarbeiten nach dem Austausch der Fenster	4. I lavori sulle superfici esterni sono generalmente finanziati? Ad esempio, i lavori di tinteggiatura saranno finanziati dopo la sostituzione

finanziert, oder die neuen Dacheindeckung nach der Dämmung des Dachs? 6	delle finestre, o la nuova copertura del tetto dopo l'isolamento dello stesso? 6
5. Wird bei einem denkmalgeschützten Gebäude auch die vorgeschriebene Dacheindeckung mitfinanziert und kann die EFRE-Förderung zur vollständigen Deckung der Spesen mit dem Beitrag vom Landesdenkmalamt kombiniert werden? 7	5. Nel caso di un edificio classificato come bene architettonico, viene cofinanziata anche la copertura del tetto prescritta e il finanziamento del FESR può essere cumulato con il contributo della Soprintendenza provinciale ai beni culturali per coprire tutte le spese? I lavori sulle superfici esterni sono sempre finanziati? 7
6. Kann die energetische Sanierung Teil eines Gesamtprojekts sein, welches auch die Kubaturerweiterung des Gebäudes vorsieht? 7	6. Il risanamento energetico può essere parte di un progetto complessivo che prevede anche l'ampliamento della cubatura dell'edificio? 7
7. Wirkt sich der Verzicht auf die Installation einer Wärmepumpe auf die Projektbewertung aus? 8	7. La non installazione di pompa di calore ha un effetto sulla valutazione del progetto? 8
8. Wir haben eine Feuerwehrrhalle samt Dienstwohnung und fallen somit laut Aufruf in beide Finanzierungslinien. Das gesamte Haus wird energetisch saniert. Kann ein kombiniertes Ansuchen gestellt werden? 8	8. Abbiamo una caserma dei pompieri che comprende un appartamento di servizio e quindi rientriamo in entrambe le linee di finanziamento a seconda del bando. L'intero edificio verrà risanato energeticamente. È possibile presentare una domanda combinata? 8
9. Welche technisch qualifizierte Person kann das Klimarisiko bewerten? Wer macht die DNSH-Bewertung und wer den Bericht der MUK/CAM? 8	9. Quale persona tecnica qualificata può valutare il rischio climatico? Chi fa la verifica DNSH e chi fa il rapporto sui CAM? 8
10. Ist ein Ausführungsprojekt notwendig oder reicht eine Machbarkeitsstudie? Ist die Baukonzession zwingend erforderlich für das Einreichen des Antrags? 9	10. Il progetto esecutivo è obbligatorio o può bastare uno studio di fattibilità? La concessione edilizia è un elemento vincolante per la presentazione della domanda? 9
11. Kann das KlimaHaus-Zertifikat vom Typ „EU“ nachgereicht werden, falls ein Antragsteller das Zertifikat nicht bis zur Einreichfrist des Finanzierungsgesuchs erhält? 9	11. È possibile presentare il certificato CasaClima del tipo “EU” successivamente se il richiedente non riceve il certificato entro il termine di presentazione della domanda di finanziamento? 9
12. Das Gebäude verfügt bereits über einen Energieausweis. Reicht dieser für den EFRE-Antrag aus? 9	12. L'edificio dispone già di un certificato energetico. Questo è sufficiente per la domanda FESR? 9
13. Muss sich die KlimaHaus-Klasse durch die Sanierung ändern oder in einem bestimmten Ausmaß verbessern? Beispiel: Vor Durchführung der Sanierungsmaßnahmen besteht bereits die KlimaHaus-Klasse B oder C. 10	13. La classe CasaClima deve cambiare a seguito della ristrutturazione o migliorare in una certa misura? Esempio: prima dell'esecuzione degli interventi di ristrutturazione, la classe CasaClima è già B o C. 10
14. Sind Belüftungsanlagen von der Förderung ausgeschlossen? 10	14. Gli impianti di ventilazione sono esclusi dal finanziamento? 10

15. Kann auch nur der Austausch der Fenster ohne weitere Maßnahmen gefördert werden?	11	15. È possibile ottenere un contributo anche solo per la sostituzione delle finestre senza ulteriori interventi?	11
16. Kann die Isolierung der tragenden Struktur eines Gebäudes gefördert werden?.....	11	16. È possibile ottenere un finanziamento per l'isolamento della struttura portante di un edificio?.....	11
Fragen zum Aufruf:	11	Domande sul bando:	11
1. Projektänderungen: Wenn im Zuge der Ausführung des Projekts unvorhergesehene Änderungen notwendig werden, die eine Erhöhung der Projektkosten bewirken, werden diese Projektänderungen genehmigt?.....	11	1. Modifiche al progetto: Se durante l'esecuzione del progetto si rendono necessarie modifiche impreviste che comportano un aumento dei costi del progetto, tali modifiche vengono autorizzate?	11
2. Sind die 200.000 Euro Mindestbetrag für ein Vorhaben anerkannte Kosten oder Projektkosten? Können die 200.000 € auch beispielsweise auf 2 kleinere Maßnahmen angewandt werden?	12	2. L'importo minimo di 200.000 euro per un progetto è relativo ai costi riconosciuti o ai costi del progetto? I 200.000 euro possono essere applicati ad esempio anche a 2 misure più piccole?.....	12
3. Bis wann bekommt man Bescheid, ob das Projekt zur Förderung zugelassen wird?	12	3. Entro quando si riceve una risposta in merito all'ammissione del progetto al finanziamento?	12
4. Kann man eine Vorbegutachtung der Zulassung zur Finanzierung erhalten, um die Finanzierungsanträge für die Gemeindefinanzierung korrekt stellen zu können?	13	4. È possibile ottenere una pre-valutazione dell' ammissione al finanziamento per poter presentare correttamente le domande di finanziamento per i fondi comunali?	13
5. Frage zum geförderten Honorarbetrag: kann der Betrag prozentuell zu den anerkannten Baukosten vereinfacht berechnet werden?	13	5. Domanda sull'importo delle spese sovvenzionate per i stipendi: è possibile calcolare l'importo in percentuale dei costi edili riconosciuti in modo semplificato?	13
6. Ist eine Feuerwehrrhalle als Gebäude für Dienstleistungen anzusehen?	13	6. Una caserma dei vigili del fuoco deve essere considerata un edificio per servizi?	13
7. Wenn für den Aufruf mehr Projekte eingereicht werden, als finanziert werden können, wie erfolgt die Beitragsgewährung? Anteilmäßige Reduzierung des Finanzierungssatzes oder Reihenfolge der Einreichung der Gesuche?	13	7. Se vengono presentati più progetti per il bando di quelli che possono essere finanziati, come viene assegnato il contributo? Riduzione proporzionale del tasso di finanziamento o nell'ordine cronologico di presentazione delle domande?	13
8. Kann eine öffentliche Einrichtung, welche im Zuge des Aufrufs eine Förderung erhält, die Gelder im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaftsinitiative verwenden?	14	8. Il soggetto pubblico, che dovesse accedere ai finanziamenti previsti dal bando, può poi utilizzarli nell'ambito di un'iniziativa di partenariato pubblico-privato?	14

9. Muss sich das zu sanierende öffentliche Gebäude im Eigentum des Antragstellers befinden? 14	9. L'edificio pubblico da risanare deve essere di proprietà del richiedente? 14
10. Wenn das Projekt zur Finanzierung zugelassen wurde, müssen dann Ausschreibungen für die Vergabe der Arbeiten gemacht werden?..... 15	10. Se il progetto è stato approvato per il finanziamento, devono essere fatte delle gare d'appalto per assegnare i lavori? 15
11. Kann die Person, die mit der Erstellung der für die Teilnahme an der Ausschreibung erforderlichen Unterlagen (z. B. Projekt, Machbarkeitsstudie usw.) betraut ist, anschließend als Baustellenleiter oder als einziger Verfahrensverantwortlicher (EVV) beauftragt werden, oder ist das ein Interessenskonflikt? 15	11. Il soggetto incaricato di predisporre la documentazione richiesta per la partecipazione al bando (es. progetto, studio di fattibilità, ecc.) può successivamente essere incaricato come Direttore dei lavori o come Responsabile unico del progetto (RUP) o questo rappresenta un conflitto di interessi? 15
12. Was ist bei Erstellung des CUP anzugeben, wenn die genaue Höhe des Betrags noch nicht bekannt ist? 15	12. Cosa occorre indicare al momento della creazione del CUP se l'importo esatto non è ancora noto? 15
13. Sind weitere Aufrufe zum Thema energetische Sanierung öffentlicher Gebäude geplant? 16	13. Sono previsti altri bandi sul tema del risanamento energetico degli edifici pubblici? 16
Fragen zu coheMON 16	Domande su coheMON 16
1. Welches Datum wählt man als Projektbeginn bei der Eingabe des Projektantrags? 16	1. Quale data viene selezionata come data di inizio del progetto quando si inserisce la proposta progettuale? 16
2. Kann ein Dritter im Namen der antragstellenden Körperschaft die Unterlagen für die Teilnahme an der Ausschreibung einreichen, d.h. durch direkten Zugriff auf das coheMON-Portal? 16	2. Può un soggetto terzo presentare la documentazione per la partecipazione al bando facendo per conto dell'ente richiedente, ovvero accedendo direttamente al portale coheMON? 16
3. Wie ist mit dem vorgegebenen WP1 zu verfahren, wenn eine öffentliche Verwaltung diese vorgegebenen Aktivitäten mit eigenen Ressourcen umsetzt und dafür um keine EFRE-Förderung ansucht? ... 17	3. Come procedere con il WP1 se un'amministrazione pubblica implementa queste attività con le proprie risorse e non richiede il finanziamento del FESR? 17

Technische Fragen	Domande tecniche
1. Können auch PV-Anlagen über diesen Aufruf finanziert werden? Gehört die PV-Anlage im Fall einer kombinierten Pellets-Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Heizanlage und wäre die PV-Anlage daher auch förderfähig? Es werden keine Anlagen für die Produktion elektrischer Energie über diesen EFRE-Aufruf gefördert, eine Kumulierung der Finanzierungen, z.B. mit einer Landesförderung, ist aber möglich. Wie im Aufruf text angegeben, können <u>in direktem Zusammenhang mit der energetischen Sanierung auch Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien für den Eigenverbrauch</u> gefördert werden, und zwar thermische Solaranlagen und, vorausgesetzt das Gebäude befindet sich außerhalb einer abgegrenzten Zone für die Versorgung durch ein Fernheizwerk, auch Wärmepumpensysteme und Biomasse-Heizanlagen. Im Falle der Installation von Wärmepumpen mit Erdwärmesonden oder Grundwasserentnahme wird die Ersatzerklärung über die gesetzlich vorgesehene Meldung oder das Vorhandensein der wasserrechtlichen Genehmigung benötigt.	1. Anche gli impianti fotovoltaici possono essere finanziati tramite questo bando? Nel caso di una pompa di calore combinata pellet-aria-acqua, l'impianto FV fa parte dell'impianto di riscaldamento e quindi anche l'impianto FV sarebbe finanziabile? Non sono previsti finanziamenti per sistemi di produzione di energia elettrica attraverso questo bando del FESR, ma il cumulo dei finanziamenti, ad esempio con una sovvenzione della Provincia, è possibile. Come indicato nel bando, possono essere finanziati anche impianti di energia rinnovabile per l'autoconsumo in connessione diretta con il <u>risanamento energetico</u>, in particolare impianti solari termici e, a condizione che l'edificio sia situato al di fuori di una zona delimitata per l'approvvigionamento da un impianto di teleriscaldamento, anche sistemi a pompa di calore e sistemi di riscaldamento a biomassa. Nel caso di installazione di pompe di calore con sonde geotermiche o con estrazione di acque di falda, è richiesta la dichiarazione sostitutiva sulla notifica prescritta per legge o l'esistenza dell'autorizzazione del diritto delle acque.
2. Was ist unter dem "hydraulischen Ausgleich" zu verstehen? Ist dieser auch vorzulegen, wenn am Heizsystem keine Eingriffe erfolgen? Bei einem hydraulischen Abgleich der Heizanlage wird die Wärmeverteilung in der Anlage optimiert, indem die verschiedenen Heizkreise oder Heizflächen durch den Einbau bzw. die Einstellung von	2. Cosa si intende per "bilanciamento idraulico"? Deve essere presentato anche se non c'è alcun intervento sull'impianto di riscaldamento? Il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento ottimizza la distribuzione del calore nell'impianto bilanciando idraulicamente i vari circuiti di riscaldamento o le superfici riscaldanti attraverso l'installazione o

Durchflussbegrenzern, Reglern oder Ventilen, hydraulisch abgeglichen werden. Die Heizanlage wird dadurch effizienter und der Energieverbrauch verringert sich. Der hydraulische Abgleich kann Energieeinsparungen von 10% bewirken, in Südtirol durchgeführte Abgleiche erzielten auch schon Energieeinsparungen von 25% und mehr. Durch den Einbau elektronisch geregelter Pumpen wird der Stromverbrauch zudem reduziert. Voraussetzung: das Gebäude verfügt über eine Zentralheizungsanlage. Für diesen Aufruf ist ein hydraulischer Abgleich auch dann vorzunehmen, wenn im Zuge der energetischen Sanierung sonst keine Eingriffe am Heizsystem erfolgen. Das erfüllt den Sinn, die Heizanlage an den neuen Wärmebedarf des Gebäudes anzupassen.	la regolazione di limitatori di portata, regolatori o valvole. Ciò rende l'impianto di riscaldamento più efficiente e riduce il consumo energetico. Il bilanciamento idraulico può portare a un risparmio energetico del 10%; i bilanciamenti effettuati in Alto Adige hanno già conseguito risparmi di energia del 25% e oltre. Anche l'installazione di pompe a controllo elettronico riduce il consumo di elettricità. Prerequisito: l'edificio dispone di un impianto di riscaldamento centralizzato. Per questo bando, il bilanciamento idraulico deve essere effettuato anche se non vengono apportate altre modifiche all'impianto di riscaldamento nel corso del risanamento energetico. Questo serve ad adattare l'impianto di riscaldamento al nuovo fabbisogno termico dell'edificio.
3. Muss die für den Förderantrag verpflichtende Anlage „Ausführungsprojekt“ auch die detaillierten Unterlagen wie Sicherheitsplan, Ausschreibungsunterlagen usw. beinhalten? Nein, Unterlagen betreffend den Sicherheitsplan und das Vergabeverfahren sind für die Bewertung des Projekts nicht erforderlich. Allerdings müssen die Sicherheitskosten genau angegeben werden.	3. L'allegato obbligatorio "progetto esecutivo" per la richiesta di finanziamento deve contenere anche i documenti dettagliati come il piano di sicurezza, la documentazione di gara, ecc.? No, i documenti riguardo al piano di sicurezza e alla procedura di appalto non sono fondamentali per la valutazione del progetto. Tuttavia, dovranno essere indicati con precisione i costi della sicurezza.
4. Werden grundsätzlich die Arbeiten an den Außenflächen mitfinanziert? Werden z.B die Malerarbeiten nach dem Austausch der Fenster finanziert, oder die neuen Dacheindeckung nach der Dämmung des Dachs? Ja, wenn es sich um Arbeiten handelt, die in direktem Zusammenhang mit der Ausführung der Wärmedämmungsarbeiten stehen. Förderfähig sind grundsätzlich die Maßnahmen der energetischen Sanierung der Gebäudehülle und die damit direkt verbundenen Maßnahmen, welche infolge der energetischen Sanierung notwendig werden. Nicht gefördert werden z.B. Verzierungen, Geländer,	4. I lavori sulle superfici esterni sono generalmente finanziati? Ad esempio, i lavori di tinteggiatura saranno finanziati dopo la sostituzione delle finestre, o la nuova copertura del tetto dopo l'isolamento dello stesso? Sì, qualora queste siano lavorazioni direttamente correlate alla realizzazione dei lavori di isolamento termico. In linea di principio, sono ammissibili al finanziamento le misure per il risanamento energetico dell'involucro dell'edificio e le misure direttamente correlate che si rendono necessarie in seguito al risanamento energetico. Le decorazioni, le ringhiere e l'illuminazione, ad esempio, non

Beleuchtungen.	sono ammissibili al finanziamento.
5. Wird bei einem denkmalgeschützten Gebäude auch die vorgeschriebene Dacheindeckung mitfinanziert und kann die EFRE-Förderung zur vollständigen Deckung der Spesen mit dem Beitrag vom Landesdenkmalamt kombiniert werden? Die EFRE-Förderung ist grundsätzlich mit anderen Förderungen kumulierbar, es gilt das Prinzip des Ausschlusses der Doppelfinanzierung (Obergrenze 100%). Die Dacheindeckung kann mitfinanziert werden, sofern auch das Dach energetisch saniert wird und die Erneuerung der Dacheindeckung dadurch notwendig wird, auch im Falle von höheren Kosten bei denkmalgeschützten Gebäuden.	5. Nel caso di un edificio classificato come bene architettonico, viene cofinanziata anche la copertura del tetto prescritta e il finanziamento del FESR può essere cumulato con il contributo della Soprintendenza provinciale ai beni culturali per coprire tutte le spese? I lavori sulle superfici esterni sono sempre finanziati? Il finanziamento del FESR può essere generalmente combinato con altri fondi di finanziamento; si applica il principio dell'esclusione del doppio finanziamento (limite massimo del 100%). La copertura del tetto può essere finanziata se anche il tetto viene risanato ai fini dell'efficienza energetica e, di conseguenza, la copertura del tetto deve essere rinnovata, anche nel caso di costi più elevati per gli edifici tutelati.
6. Kann die energetische Sanierung Teil eines Gesamtprojekts sein, welches auch die Kubaturerweiterung des Gebäudes vorsieht? Ja, das Gesamtprojekt muss nicht auf die EFRE-Förderung zugeschnitten sein. In diesem Fall muss jedoch eine klare Abgrenzung zwischen dem EFRE-förderfähigen und dem nicht förderfähigen Teil des Projekts enthalten sein, entweder selbsterklärend oder über ein eigenes Baulos, ggf. auch durch proportionale Zuordnung eines Kostenanteils für das EFRE-Projekt aufgrund eines nachvollziehbaren Schlüssels. Zudem muss in diesen Fällen die Baubuchhaltung getrennt erfolgen und für die Spesenrückerstattung müssen separate oder klar aufgeschlüsselte Rechnungen und separate Zahlungszertifikate vorgelegt werden.	6. Il risanamento energetico può essere parte di un progetto complessivo che prevede anche l'ampliamento della cubatura dell'edificio? Sì, non è necessario che l'intero progetto sia concepito su misura per il finanziamento del FESR. In questo caso, tuttavia, deve essere inclusa una chiara delimitazione tra la parte del progetto eleggibile per il FESR e quella non eleggibile, o autoesplicativa o attraverso un lotto di costruzione separato, se necessario anche attraverso l'assegnazione proporzionale di una quota di costo per il progetto FESR basata su una chiave comprensibile. Inoltre, in questi casi la contabilità della costruzione deve essere effettuata separatamente e per il rimborso delle spese devono essere presentate fatture separate o chiaramente dettagliate e certificati di pagamento separati.

7. Wirkt sich der Verzicht auf die Installation einer Wärmepumpe auf die Projektbewertung aus? Ja, die Installation einer Wärmepumpe wirkt sich auf die Gesamtbewertung des Projekts aus, die Höhe dieser Auswirkung ist aber von der anteilmäßigen Größe dieser einen Maßnahme im Verhältnis zum Gesamtprojekt abhängig.	7. La non installazione di pompa di calore ha un effetto sulla valutazione del progetto? Sì, l'installazione di una pompa di calore ha un impatto sulla valutazione complessiva del progetto, ma l'entità di tale impatto dipende dalla dimensione proporzionale di questa misura rispetto al progetto complessivo.
8. Wir haben eine Feuerwehrrhalle samt Dienstwohnung und fallen somit laut Aufruf in beide Finanzierungslinien. Das gesamte Haus wird energetisch saniert. Kann ein kombiniertes Ansuchen gestellt werden? Dafür kann ein einheitlicher Projektantrag eingereicht werden, auch das KlimaHaus-Zertifikat wird für das gesamte Gebäude einheitlich ausgestellt. Die Zuordnung in die Finanzierungslinie erfolgt durch die Verwaltungsbehörde je nach überwiegender Nutzung des Gebäudes.	8. Abbiamo una caserma dei pompieri che comprende un appartamento di servizio e quindi rientriamo in entrambe le linee di finanziamento a seconda del bando. L'intero edificio verrà risanato energeticamente. È possibile presentare una domanda combinata? A tal fine è possibile presentare una proposta progettuale unica, per la quale viene rilasciato anche il certificato CasaClima per l'intero edificio. L'assegnazione alla linea di finanziamento avviene da parte dell'Autorità di gestione in base all'utilizzo prevalente dell'edificio.
9. Welche technisch qualifizierte Person kann das Klimarisiko bewerten? Wer macht die DNSH-Bewertung und wer den Bericht der MUK/CAM? Prinzipiell sind dieselben technisch qualifizierten Personen dazu ermächtigt, welche auch die Voraussetzungen für die Erstellung der Planunterlagen erfüllen. Es ist ratsam, dass die Bewertung der Klimarisiken für das Projekt und die Erklärung über die Einhaltung des DNSH-Grundsatzes, bzw. den Bericht über die Erfüllung der Mindestumweltkriterien (MUK/CAM) dieselbe beauftragte qualifizierte Person erstellt und unterschreibt, welche auch das Projekt geplant hat und daher kennt.	9. Quale persona tecnica qualificata può valutare il rischio climatico? Chi fa la verifica DNSH e chi fa il rapporto sui CAM? In linea di principio, sono autorizzate a farlo le stesse persone tecnicamente qualificate che soddisfano anche i requisiti per la redazione della documentazione progettuale. È consigliabile che la valutazione del rischio climatico per il progetto e la dichiarazione di conformità al principio DNSH o la relazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) siano redatte e firmate dalla stessa persona qualificata che ha elaborato il progetto e che quindi lo conosce.

10. Ist ein Ausführungsprojekt notwendig oder reicht eine Machbarkeitsstudie? Ist die Baukonzession zwingend erforderlich für das Einreichen des Antrags? Laut Tabelle A im Anhang zum Aufruftext ist das Ausführungsprojekt erforderlich, zumindest für jene Gebäudeteile, die förderfähige Maßnahmen betreffen. Das Projekt muss entsprechend der Baugenehmigung eingereicht werden, mit Angabe des Ist-Zustands und der geplanten Maßnahme.	10. Il progetto esecutivo è obbligatorio o può bastare uno studio di fattibilità? La concessione edilizia è un elemento vincolante per la presentazione della domanda? Secondo la Tabella A dell'allegato al bando è necessario il progetto esecutivo, almeno per le parti dell'edificio che riguardano le misure ammissibili. Il progetto deve essere presentato in conformità alla concessione edilizia, indicando lo stato di fatto e l'intervento previsto.
11. Kann das KlimaHaus-Zertifikat vom Typ „EU“ nachgereicht werden, falls ein Antragsteller das Zertifikat nicht bis zur Einreichfrist des Finanzierungsgesuchs erhält? Die zeitliche Vorgabe zur rechtzeitigen Beantragung des KlimaHaus-Zertifikats ex-ante vom Typ „EU“ kommt von der KlimaHaus-Agentur. Es kann also davon ausgegangen werden, dass bei rechtzeitiger Antragstellung das KlimaHaus-Zertifikat vor Ablauf der Einreichfrist vorliegt. Wie im Aufruf vorgesehen, werden die Antragsteller bei unvollständigen Förderanfragen aufgefordert, die Ergänzungen unter Einhaltung einer Frist von mindestens drei Arbeitstagen nachzureichen. Unvollständige Förderanfragen, die nicht rechtzeitig vervollständigt werden, werden negativ bewertet.	11. È possibile presentare il certificato CasaClima del tipo “EU” successivamente se il richiedente non riceve il certificato entro il termine di presentazione della domanda di finanziamento? La tempistica per la richiesta di un certificato CasaClima ex-ante di tipo "EU" è determinata dall'Agenzia CasaClima. Si può quindi ritenere che se la domanda viene presentata in tempo, il certificato CasaClima sarà disponibile prima del termine di presentazione. Come stabilito nel bando, in caso di domande di finanziamento incomplete, i richiedenti verranno invitati a presentare le integrazioni entro un termine di almeno tre giorni lavorativi. Le richieste di finanziamento incomplete e non completate in tempo saranno valutate negativamente.
12. Das Gebäude verfügt bereits über einen Energieausweis. Reicht dieser für den EFRE-Antrag aus? Für EFRE-Projekte werden für jeden Gebäudekomplex zwei KlimaHaus Energieausweise vom Typ EU benötigt: - Der Energieausweis ex-ante vor Beginn der Sanierungsarbeiten zertifiziert das bestehende Gebäude und ist für die Projekteinreichung erforderlich. Da die Ausstellung eine Erhebung des Bestandes erfordert, ist	12. L'edificio dispone già di un certificato energetico. Questo è sufficiente per la domanda FESR? Per i progetti FESR sono necessari due attestati energetici CasaClima di tipo UE per ogni complesso edilizio: - L'attestato energetico ex ante, rilasciato prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, certifica l'edificio esistente ed è necessario per la presentazione della domanda di finanziamento. Poiché il rilascio

es wichtig, den Energieausweis rechtzeitig zu beantragen und der KlimaHaus-Agentur genügend Zeit für die Ausstellung einzuräumen. - Nach Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen erstellt die KlimaHaus Agentur den Energieausweis ex-post für den Projektabschluss, mit welchem die erreichten Zielwerte für das EFRE-Programm bestätigt werden. Darum haben die sonst üblichen Energieausweise, welche nach 10 Jahren verfallen, keine Gültigkeit. Auf der Website der KlimaHaus-Agentur gibt es ein eigenes Formular für die Beantragung des Energieausweises vom Typ EU für EFRE-Projekte.	dell'attestato richiede un rilevamento dello stato dell'immobile, è importante richiederlo con sufficiente anticipo e concedere all'Agenzia CasaClima il tempo necessario per il rilascio. - Dopo l'attuazione delle misure di ristrutturazione, l'agenzia CasaClima rilascia l'attestato di prestazione energetica ex post per la chiusura del progetto, con il quale vengono confermati i valori target raggiunti per il programma FESR. Pertanto, le normali certificazioni energetiche, che scadono dopo 10 anni, non sono valide. Sul sito web dell'agenzia CasaClima è disponibile un apposito modulo per la richiesta della certificazione energetica di tipo UE per i progetti FESR.
13. Muss sich die KlimaHaus-Klasse durch die Sanierung ändern oder in einem bestimmten Ausmaß verbessern? Beispiel: Vor Durchführung der Sanierungsmaßnahmen besteht bereits die KlimaHaus-Klasse B oder C. Für die EFRE-Finanzierung ist das Endresultat entscheidend, also dass nach Umsetzung des Projekts mindestens die KlimaHaus-Klasse B und eine Einsparung an nicht erneuerbarer Primärenergie, ausgedrückt in kWh, von mindestens 30% erreicht wird. Eine Änderung oder Verbesserung der bestehenden KlimaHaus-Klasse ist nicht erforderlich.	13. La classe CasaClima deve cambiare a seguito della ristrutturazione o migliorare in una certa misura? Esempio: prima dell'esecuzione degli interventi di ristrutturazione, la classe CasaClima è già B o C. Per il finanziamento FESR è determinante il risultato finale, ovvero che dopo la realizzazione del progetto sia stata raggiunta almeno la classe CasaClima B e un risparmio di energia primaria non rinnovabile, espresso in kWh, pari ad almeno il 30%. Non è necessario un cambiamento o un miglioramento della classe CasaClima esistente.
14. Sind Belüftungsanlagen von der Förderung ausgeschlossen? Der Aufruf fördert die energetische Sanierung der Gebäudehülle und damit direkt verbundene Maßnahmen. Eine Belüftungsanlage <u>kann</u> gefördert werden, wenn die energetische Sanierung mit der Belüftungsanlage in ausreichendem Zusammenhang steht. Dies ist jedoch nicht die Regel. Grundsätzlich prüft der Maßnahmenverantwortliche jedes Projekt auf die Zuschussfähigkeit der verschiedenen Ausgabenposten.	14. Gli impianti di ventilazione sono esclusi dal finanziamento? Il bando promuove la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e le misure direttamente correlate. Un impianto di ventilazione <u>può</u> essere finanziato se la riqualificazione energetica è sufficientemente correlata all'impianto di ventilazione. Tuttavia, questa non è la regola. In linea di principio, il Responsabile di misura verifica l'ammissibilità al finanziamento delle varie voci di spesa di ogni progetto.

15. Kann auch nur der Austausch der Fenster ohne weitere Maßnahmen gefördert werden? Ja, aber es gilt, die Vorgaben des Aufrufs zu erfüllen: Die förderfähigen Kosten müssen 200.000 € übersteigen und nach Abschluss der Arbeiten müssen die Mindestanforderungen KlimaHaus-Klasse B und Energieeinsparung von 30% an nicht erneuerbarer Primärenergie erreicht werden. Gefördert wird die energetische Sanierung der Gebäudehülle, wozu auch die Fenster zählen.	15. È possibile ottenere un contributo anche solo per la sostituzione delle finestre senza ulteriori interventi? Sì, ma è necessario soddisfare i requisiti previsti dal bando: i costi ammissibili devono superare i 200.000 € e, al termine dei lavori, devono essere raggiunti i requisiti minimi della Classe CasaClima B e un risparmio energetico del 30% di energia primaria non rinnovabile. Sono oggetto di finanziamento gli interventi di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, di cui fanno parte anche le finestre.
16. Kann die Isolierung der tragenden Struktur eines Gebäudes gefördert werden? Die Dämmung der tragenden Struktur eines Gebäudes ist förderfähig, jedoch nicht die tragende Struktur selbst. Z.B. sind bei einem Dach die Balken von der Förderung ausgeschlossen.	16. È possibile ottenere un finanziamento per l'isolamento della struttura portante di un edificio? L'isolamento della struttura portante di un edificio è finanziabile, ma non la struttura portante stessa. Ad esempio, nel caso di un tetto, le travi sono escluse dal finanziamento.
Fragen zum Aufruf:	Domande sul bando:
1. Projektänderungen: Wenn im Zuge der Ausführung des Projekts unvorhergesehene Änderungen notwendig werden, die eine Erhöhung der Projektkosten bewirken, werden diese Projektänderungen genehmigt? Änderungsanträge werden in Übereinstimmung mit dem EFRE-Programm und den besonderen Bestimmungen des Aufrufs bewertet. Grundsätzlich müssen die im genehmigten Projekt definierten Arbeitspakete (WP) und Aktivitäten im inhaltlich und zeitlich definierten Rahmen so wie genehmigt	1. Modifiche al progetto: Se durante l'esecuzione del progetto si rendono necessarie modifiche impreviste che comportano un aumento dei costi del progetto, tali modifiche vengono autorizzate? Le richieste di modifica saranno valutate in conformità al programma FESR e alle disposizioni specifiche del bando. In linea di principio, i pacchetti di lavoro (WP) e le attività definite nel progetto approvato devono essere attuati come approvato in termini di contenuto e tempistica. <u>II</u>

umgesetzt werden. <u>Die zugesprochene EFRE-Finanzierung für die Umsetzung eines Vorhabens kann nicht erhöht werden</u>, auch wenn sich die Gesamtkosten des Vorhabens in der Umsetzung erhöhen. Finanzielle Änderungen sind dort möglich, wo die Verschiebungen des Budgets innerhalb der einzelnen Kostenkategorien weder wesentliche Aktivitäten noch die programmatischen Ziele des Projekts beeinträchtigen. Alle Änderungsanträge müssen über das Projektverwaltungssystem coheMon gestellt werden.	<u>finanzierung FESR concesso per l'attuazione di un progetto non può essere aumentato</u>, anche se i costi totali del progetto aumentano durante l'attuazione. Le modifiche finanziarie sono possibili se gli spostamenti di budget all'interno delle singole categorie di costo non influiscono sulle attività essenziali o sugli obiettivi programmatici del progetto. Tutte le richieste di modifica devono essere presentate tramite il sistema di gestione dei progetti coheMon.
2. Sind die 200.000 Euro Mindestbetrag für ein Vorhaben anerkannte Kosten oder Projektkosten? Können die 200.000 € auch beispielsweise auf 2 kleinere Maßnahmen angewandt werden? Wie im Aufruf vorgesehen, müssen die genehmigte Gesamtkosten 200.000 Euro übersteigen. Es zählen also die anerkannten Kosten nach Abschluss der Bewertung. Ein Vorhaben kann mehrere Maßnahmen umfassen, z.B. die Verbesserung der Gebäudehülle und die Installation einer thermischen Solaranlage, alle Maßnahmen betreffend dasselbe Gebäude sollen aber im selben Projekt enthalten sein und die Gesamtkosten werden hinsichtlich Förderfähigkeit bewertet.	2. L'importo minimo di 200.000 euro per un progetto è relativo ai costi riconosciuti o ai costi del progetto? I 200.000 euro possono essere applicati ad esempio anche a 2 misure più piccole? Come previsto dal bando, i costi totali approvati devono superare i 200.000 euro. Contano quindi i costi riconosciuti dopo il completamento della valutazione. Un progetto può includere diverse misure, ad esempio il miglioramento dell'involucro dell'edificio e l'installazione di un impianto solare termico, ma tutte le misure relative allo stesso edificio dovranno essere incluse nello stesso progetto e i costi totali saranno valutati ai fini dell'ammissibilità.
3. Bis wann bekommt man Bescheid, ob das Projekt zur Förderung zugelassen wird? Die technischen Zeiten für die Bewertung, die Formalisierung vom Bewertungsergebnis und die Bereitstellung der finanziellen Mittel für das genehmigte Projekt sind stark davon abhängig, wie viele Projektanträge im Zuge des Aufrufs eingereicht werden. Es sollte mit mindestens vier Monaten gerechnet werden.	3. Entro quando si riceve una risposta in merito all'ammissione del progetto al finanziamento? I tempi tecnici per la valutazione, la formalizzazione dell'esito della valutazione e l'impegno delle risorse finanziarie per il progetto approvato dipendono fortemente dal numero di proposte progettuali presentate nel corso del bando. È opportuno considerare almeno quattro mesi di tempo.

4. Kann man eine Vorbegutachtung der Zulassung zur Finanzierung erhalten, um die Finanzierungsanträge für die Gemeindenfinanzierung korrekt stellen zu können? Nein, eine Vorbegutachtung ist aus verwaltungstechnischen Gründen nicht möglich.	4. È possibile ottenere una pre-valutazione dell' ammissione al finanziamento per poter presentare correttamente le domande di finanziamento per i fondi comunali? No, per motivi amministrativi non è possibile effettuare una valutazione preventiva.
5. Frage zum geförderten Honorarbetrag: kann der Betrag prozentuell zu den anerkannten Baukosten vereinfacht berechnet werden? Nein, eine pauschale Berechnung oder Abrechnung ist für externe Dienstleistungen nicht vorgesehen. Diese Kosten müssen detailliert aufgezeigt werden. Für externe Dienstleistungen können maximal 15 % der förderfähigen Baukosten anerkannt werden.	5. Domanda sull'importo delle spese sovvenzionate per i stipendi: è possibile calcolare l'importo in percentuale dei costi edili riconosciuti in modo semplificato? No, non è previsto un calcolo o una fatturazione forfettaria per i servizi esterni. Tali costi devono essere dettagliatamente indicati. Per i servizi esterni può essere riconosciuto un massimo del 15% dei costi di costruzione ammissibili.
6. Ist eine Feuerwehrrhalle als Gebäude für Dienstleistungen anzusehen? Ja, für die Finanzierung ausschlaggebend ist aber, dass es sich um ein öffentliches Gebäude handelt.	6. Una caserma dei vigili del fuoco deve essere considerata un edificio per servizi? Sì, ma il fattore decisivo per il finanziamento è che si tratta di un edificio pubblico.
7. Wenn für den Aufruf mehr Projekte eingereicht werden, als finanziert werden können, wie erfolgt die Beitragsgewährung? Anteilsmäßige Reduzierung des Finanzierungssatzes oder Reihenfolge der Einreichung der Gesuche? Der für den Aufruf festgelegte Fördersatz kann nicht verändert werden. Die im Zuge des Aufrufs eingereichten Projektanträge werden über ein Punktesystem bewertet, wie im Programmdokument „Methodik und Kriterien für die Auswahl der Vorhaben“ erklärt und laut Aufruf wird eine	7. Se vengono presentati più progetti per il bando di quelli che possono essere finanziati, come viene assegnato il contributo? Riduzione proporzionale del tasso di finanziamento o nell'ordine cronologico di presentazione delle domande? Il tasso di finanziamento stabilito per il bando non può essere modificato. Le proposte progettuali presentate nel corso del bando saranno valutate con un sistema a punteggio, come spiegato nel documento di Programma

Rangliste der eingereichten Projektanträge erstellt. Die positiv bewerteten und zur Finanzierung zugelassen Projekte, werden entsprechend ihrer Reihenfolge in der Rangliste finanziert. Projektanträge aus der Rangliste, welche zur Finanzierung zugelassen wurden, aber wegen Erschöpfung der bereitgestellten finanziellen Mittel nicht finanzierbar sind, können im Falle einer Aufstockung der für den Aufruf vorgesehenen finanziellen Mittel gegebenenfalls in einem zweiten Moment finanziert werden.	"Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni", e sarà stilata una graduatoria delle proposte progettuali presentate, come indicato nel bando. I progetti valutati positivamente e ammessi al finanziamento saranno finanziate secondo il loro ordine nella graduatoria. Proposte progettuali in graduatoria ammesse al finanziamento, ma non finanziabili per l'esaurimento dei fondi resi a disposizione potranno essere finanziati in caso di un aumento delle risorse finanziarie messe a disposizione per il bando in un secondo momento.
8. Kann eine öffentliche Einrichtung, welche im Zuge des Aufrufs eine Förderung erhält, die Gelder im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaftsinitiative verwenden? Die möglichen Begünstigten sind im Aufruf definiert. Public-private-partnerships (PPP) sind bei diesem Aufruf nicht vorgesehen.	8. Il soggetto pubblico, che dovesse accedere ai finanziamenti previsti dal bando, può poi utilizzarli nell'ambito di un'iniziativa di partenariato pubblico-privato? I possibili beneficiari sono definiti nel bando. Il bando non prevede i partenariati pubblico-privati (PPP).
9. Muss sich das zu sanierende öffentliche Gebäude im Eigentum des Antragstellers befinden? Für die Projekteinreichung ist der Rechtstitel nicht auf das Eigentum beschränkt. Der Antragsteller muss aber in jedem Fall die Verfügbarkeit über das Gebäude besitzen, um Eingriffe wie die energetische Sanierung vornehmen zu dürfen. Bei EFRE-finanzierten Vorhaben gilt zudem der Grundsatz der „Dauerhaftigkeit der geförderten Vorhaben“, wie in den Programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln unter Punkt 6 beschrieben: Der Begünstigte muss die nachhaltige Wirkung der Förderung sicherstellen.	9. L'edificio pubblico da risanare deve essere di proprietà del richiedente? Per la presentazione dei progetti, il titolo legale non è limitato alla proprietà. Tuttavia, il richiedente deve in ogni caso avere la disponibilità dell'edificio per poter realizzare interventi come il risanamento energetico. Per i progetti finanziati dal FESR, si applica anche il principio della "stabilità delle operazioni finanziate", come descritto nelle Regole specifiche del Programma di ammissibilità della spesa al punto 6. Il beneficiario deve garantire l'impatto sostenibile del progetto: Il beneficiario deve garantire la sostenibilità del finanziamento.

10. Wenn das Projekt zur Finanzierung zugelassen wurde, müssen dann Ausschreibungen für die Vergabe der Arbeiten gemacht werden? Es gelten die Regeln der öffentlichen Auftragsvergabe, wie unter Punkt 4 im Programmdokument Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln angeführt.	10. Se il progetto è stato approvato per il finanziamento, devono essere fatte delle gare d'appalto per assegnare i lavori? Si applicano le norme sugli appalti pubblici, come indicato nel documento di Programma Regole specifiche del Programma di ammissibilità della spesa al punto 4.
11. Kann die Person, die mit der Erstellung der für die Teilnahme an der Ausschreibung erforderlichen Unterlagen (z. B. Projekt, Machbarkeitsstudie usw.) betraut ist, anschließend als Baustellenleiter oder als einziger Verfahrensverantwortlicher (EVV) beauftragt werden, oder ist das ein Interessenskonflikt? Betreffend Interessenskonflikte gibt es keine EFRE-spezifischen Vorgaben. Es gelten die allgemeinen Regeln der öffentlichen Auftragsvergabe (codice degli appalti pubblici) und der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen zu diesem Thema.	11. Il soggetto incaricato di predisporre la documentazione richiesta per la partecipazione al bando (es. progetto, studio di fattibilità, ecc.) può successivamente essere incaricato come Direttore dei lavori o come Responsabile unico del progetto (RUP) o questo rappresenta un conflitto di interessi? Non esistono requisiti specifici del FESR in materia di conflitti di interesse. Si applicano le norme generali sugli appalti pubblici (codice degli appalti pubblici) e le relative disposizioni di legge in materia.
12. Was ist bei Erstellung des CUP anzugeben, wenn die genaue Höhe des Betrags noch nicht bekannt ist? Grundsätzlich ist der Betrag nicht das wesentliche Element des CUP, sollte aber in geschätzter Höhe eingetragen werden. Wichtig ist die Finanzierungsquellen anzugeben und dass es sich um europäische Fördermittel handelt. Manche Elemente können auch im Nachhinein angepasst werden. Auch die Projektnummer (Aktennummer), welche erst nach Einreichung des Projektantrags zugewiesen wird, muss nicht zwingend eingegeben werden, hier kann z.B. auch der Aufruf zitiert werden. Wichtig ist, <u>nur einen</u> CUP (<i>codice unico progetto</i>) für ein Projekt zu erstellen. Auf der Website des EFRE-Programms ist die Anleitung zur Erstellung des	12. Cosa occorre indicare al momento della creazione del CUP se l'importo esatto non è ancora noto? In linea di principio, l'importo non è l'elemento essenziale del CUP, ma dovrebbe essere indicato nella misura stimata. È importante specificare le fonti di finanziamento e che si tratta di fondi europei. Alcuni elementi possono essere modificati anche in un secondo momento. Anche il numero del progetto (numero di pratica), che viene assegnato solo dopo la presentazione della proposta progettuale, non deve essere necessariamente inserito; in questo caso è possibile citare, ad esempio, il bando. È importante creare <u>un solo</u> CUP (<i>codice unico progetto</i>) per ogni progetto. Le istruzioni per la creazione del CUP sono disponibili sul sito web del programma FESR.

CUP abrufbar.	
13. Sind weitere Aufrufe zum Thema energetische Sanierung öffentlicher Gebäude geplant? Nein, für diese Programmperiode ist kein weiterer Aufruf zu diesem Thema mehr geplant.	13. Sono previsti altri bandi sul tema del risanamento energetico degli edifici pubblici? No, per questo periodo di programmazione non è previsto alcun altro bando su questo tema.
Fragen zu coheMON	Domande su coheMON
1. Welches Datum wählt man als Projektbeginn bei der Eingabe des Projektantrags? Dabei handelt es sich um eine indikative Angabe, wann das Projekt begonnen wurde. Sobald das Projekt zur Finanzierung zugelassen ist, wird der Begünstigte aufgefordert, den effektiven Projektbeginn laut den für die Spesenrückerstattung abgerechneten Aktivitäten einzugeben. Dafür wird das Datum der ersten Auftragsvergabe eingegeben.	1. Quale data viene selezionata come data di inizio del progetto quando si inserisce la proposta progettuale? Si tratta di un'indicazione indicativa della data di inizio del progetto. Non appena il progetto è stato approvato per il finanziamento, al beneficiario viene chiesto di inserire la data effettiva di inizio del progetto in base alle attività fatturate per il rimborso delle spese. A tal fine viene inserita la data del primo affidamento di un incarico.
2. Kann ein Dritter im Namen der antragstellenden Körperschaft die Unterlagen für die Teilnahme an der Ausschreibung einreichen, d.h. durch direkten Zugriff auf das coheMON-Portal? In coheMON gilt es, zwischen Unterschriftsberechtigung und Zugriffsberechtigung zu unterscheiden. Der gesetzliche Vertreter der antragstellenden Körperschaft hat die Möglichkeit, eine weitere unterschriftsberechtigte Person über eine Vollmachtserklärung anzufordern. Um mögliche Engpässe bei der Einhaltung zeitlicher Fristen	2. Può un soggetto terzo presentare la documentazione per la partecipazione al bando facendo per conto dell'ente richiedente, ovvero accedendo direttamente al portale coheMON? In coheMON, occorre distinguere tra autorizzazione alla firma e autorizzazione all'accesso. Il rappresentante legale dell'ente richiedente ha la facoltà di richiedere la nomina di un'altra persona autorizzata a firmare tramite una delega. Ciò è raccomandato anche per evitare possibili intralci nel rispetto dei termini e l'impedimento contestuale di una persona

und gleichzeitiger Verhinderung einer unterschriftsberechtigten Person zu vermeiden, wird dies auch empfohlen. Andere Personen können für die Erledigung von Verwaltungsaufgaben mit Zugriffsberechtigung ausgestattet werden, für die Dateneingabe und das Hochladen von Dokumenten zur Vorbereitung für die Unterschrift.	autorizzata a firmare. Altre persone possono essere invece autorizzate all'accesso per svolgere compiti amministrativi, per l'inserimento dei dati e per il caricamento dei documenti in preparazione della firma.
3. Wie ist mit dem vorgegebenen WP1 zu verfahren, wenn eine öffentliche Verwaltung diese vorgegebenen Aktivitäten mit eigenen Ressourcen umsetzt und dafür um keine EFRE-Förderung ansucht? Die Beschreibung der Aktivitäten wird eingegeben und im Feld für die Bezifferung der Kosten wird der Betrag mit 0 € angegeben. Einzig im Work Package WP1 ist es möglich, die beiden bereits vorgegebenen Aktivitäten mit 0 € zu beziffern. Da diese beiden Aktivitäten für das EFRE-Programm verbindlich sind, muss dennoch eine ausführliche Beschreibung dazu eingegeben werden, wofür in der Projektbewertung auch Punkte vergeben werden.	3. Come procedere con il WP1 se un'amministrazione pubblica implementa queste attività con le proprie risorse e non richiede il finanziamento del FESR? La descrizione delle attività viene inserita regolarmente e nel campo per la quantificazione dei costi, l'importo viene inserito con 0 €. Nel work package WP1, è possibile inserire 0 € solo per le due attività già specificate. Poiché queste due attività sono obbligatorie per il programma FESR, è necessario comunque inserire una descrizione dettagliata, per la quale vengono assegnati punti nella valutazione del progetto.