RINNOVO PERIODICO della conformitá antincendio - Regelmäßige Bestätigung der Brand-schutzkonformität

rinnovo periodico di conformità antincendio
Regelmäßige Bestätigung der Brand-schutzkonformität

ogni 5 anni per tutte le attivitá tranne per le seguenti
Alle 5 Jahre für alle Tätigkeiten außer für folgende

ogni 10 anni per le attivitá: reti di trasporto e distribuzione gas infiammabili, Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, oleodotti, centri informatici, uffici, edifici tutelati ed edifici civile abitazione
Alle 10 Jahre für folgende Tätigkeiten: Transport- und Verteilungsnetze für brennbare Gase, Produktionsanlagen für flüssige und gasförmige Kohlenwasserstoffe und unterirdische Erdgasspeicher, Ölleitungen, Informatikzentren, Büros, denkmalgeschützte Gebäude und Wohngebäude

	azione da compiere zu ergreifende Maßnahme	Documentazione richiesta Erforderliche Dokumentation	Modulo da utilizzare zu verwendendes Formular	firmato da unterzeichnet von		Allegati Anlagen	Modulo da utilizzare zu verwendendes Formular	firmato da unterzeichnet von
tutte le attivitá tranne i depositi di g.p.l. < 5 m³ Alle Tätigkeiten außer Flüssiggaslager < 5 m³	deposito in comune Hinterlegung auf der Gemeinde	attestazione di rinnovo periodico regelmäßige Bestätigung der Brandschutzkonformität	D2	responsabile attivitá Verantwortlicher der Tätigkeit	nell'attivitá sono presenti impianti o protezione delle stutture In der Tätigkeit sind Anlagen oder Schutz der Strukturen vorhanden	SI JA	asseverazione Beeidigung	D11	asseveratore beeidigter Sachverständiger
							fascicolo tecnico relativo alle modifiche sostanziali e non sostanziali Technische Dokumentation zu den wesentlichen und nicht wesentlichen Änderungen		
						NO NEIN	fascicolo tecnico relativo alle modificahe non sostanziali Technische Dokumentation zu den nicht wesentlichen Änderungen		