

Naam filter	Waarde filter
Rapportagecluster:	PIW WBB AW landbouwwater
Startdatum:	01-04-2023
Einddatum:	22-08-2023
Omrekenotype:	geen
Groeperen op:	Monsterpuntcode
Normstelselsoort:	extern
Normstelsel:	Stelsel van monsterpunt
Parametergroep tonen:	Ja
Individuele resultaten tonen:	Nee
Soort resultaat:	NVT

PPPT3M080UITG
Afgeleverd Water, PPT
01-04-2023 : 22-08-2023
Gekozen normstelsel: extern -

Parametergroep	Code	Naam	Eenheid	Aantal	Standaard Deviatie	Minimum	P10	P50	Gemiddelde	P90	Maximum	Ondergrens	Bovengrens	Aantal overschrijdingen	Aantal overschrijdingen
Algemene parameters	0120	Temperatuur	°C	40	4,7	8,0	9,2	17,5	16,0	20,8	22,0	-	-	0	0
	0122	Zuurstof	mg/l O2	19	1,8	4,6	8,3	10,3	9,9	11,7	12,7	-	-	0	0
	0126	Troebelingsgraad	FTE	20	1,0	2,2	2,4	3,4	3,6	5,1	5,8	-	-	0	0
	0128	Gesuspendeerde stoffen	mg/l	20	1,1	<2	<2	2,5	2,8	4,0	4,7	-	-	0	0
	0200	Geleidingsvermogen bij 20°C	mSim	12	1,9	38	39	41	41	43	44,5	-	-	0	0
	0180	Zuurgraad	pH	59	0,14	8,42	8,60	8,72	8,74	8,92	9,00	-	-	0	0
	0251	Totale hardheid na filtratie over 0,45 µm	mmol/l	60	0,04	1,32	1,35	1,40	1,40	1,43	1,63	-	-	0	0
	0401	TOC (Totaal organisch koolstof)	mg/l C	20	0,2	3,7	3,7	4,0	4,0	4,1	4,5	-	-	0	0
	0410	UV-extinctie bij 254 nm	1/m	5	0,31	8,2	8,3	8,6	8,6	9,0	9,0	-	-	0	0
	0412	Kleurintensiteit (Pt/Co-schaal)	mg/l Pt	5	0,51	6,7	6,8	7,2	7,3	7,8	7,9	-	-	0	0
	0160	Totaal beta-radioactiviteit	Bq/l	2	0,022	0,19	0,19	0,20	0,20	0,22	0,22	-	-	0	0
	0162	Rest beta-radioactiviteit (totaal-K40)	Bq/l	2	0,0012	0,024	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	-	-	0	0
Anorganische stoffen	0222	Waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	20	3,4	110	110	110	110	120	120	-	-	0	0
	0224	Carbonaat	mg/l CO3	20	1,5	<5	<5	5,3	5,4	7,0	9,4	-	-	0	0
	0382	Fluoride	mg/l F	2	0,015	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	-	-	0	0
	0230	Chloride	mg/l Cl	22	3,6	40	41	44	45	49	51	-	-	0	0
	0380	Bromide	mg/l Br	2	0,017	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	-	-	0	0
	0232	Sulfaat	mg/l SO4	12	3	43	46	47	48	52	52	-	-	0	0
	0288	Silicaat	mg/l Si	20	0,61	0,37	0,54	1,8	1,4	1,9	2,0	-	-	0	0
	0289	Silicaat (niet ionogeen)	mg/l Si	2	0,002	<0,070	<0,070	<0,070	<0,070	<0,070	<0,070	-	-	0	0
	0270	Ammonium	mg/l N	10	0,013	<0,039	<0,039	<0,039	<0,039	0,045	0,055	-	-	0	0
	0274	Stikstof Kjeldahl	mg/l N	5	0,13	<0,3	0,30	0,42	0,42	0,56	0,62	-	-	0	0
Nutriënten	0276	Organisch gebonden stikstof	mg/l N	4	0,14	<0,3	<0,3	0,34	0,38	0,52	0,57	-	-	0	0
	0280	Nitriet	mg/l N	10	0,0035	0,012	0,014	0,017	0,018	0,021	0,024	-	-	0	0
	0282	Nitraat	mg/l N	10	0,27	1,7	2,1	2,4	2,3	2,6	2,6	-	-	0	0
	0284	o-Fosfaat	mg/l P	10	0,0067	<0,003	0,0033	0,0098	0,010	0,017	0,019	-	-	0	0
	0286	Totaal fosfaat	mg/l P	10	0,0067	0,011	0,011	0,019	0,018	0,027	0,027	-	-	0	0
	0240	Natrium	mg/l Na	12	2,5	28	28	31	31	34	35	-	-	0	0
	0242	Kalium	mg/l K	12	0,5	5,9	6,0	6,5	6,5	7,1	7,6	-	-	0	0
	0244	Calcium	mg/l Ca	12	1,5	40	41	42	42	44	45	-	-	0	0
	0245	Calcium na filtratie over 0,45 µm	mg/l Ca	60	1,6	41	42	44	44	45	53	-	-	0	0
	0248	Magnesium na filtratie over 0,45 µm	mg/l Mg	60	0,23	6,7	7,1	7,3	7,3	7,6	7,7	-	-	0	0
	0300	IJzer	mg/l Fe	5	0,004	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	-	-	0	0
	0302	IJzer na filtratie over 0,45 µm	mg/l Fe	2	0,0003	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-	-	0	0
Metalen	0304	Mangaan	mg/l Mn	5	0,0006	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	-	-	0	0
	0312	Antimoon	µg/l Sb	2	0,01	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	0	0
	0314	Arseen	µg/l As	2	0,033	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	0	0
	0316	Barium	µg/l Ba	2	1,3	17	17	18	18	18	19	-	-	0	0
	0324	Cadmium	µg/l Cd	2	0,007	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	-	-	0	0
	0326	Chroom	µg/l Cr	2	0,021	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	0	0
	0330	Koper	µg/l Cu	2	0,5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	-	-	0	0
	0332	Kwik	µg/l Hg	2	0	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	-	-	0	0
	0334	Lood	µg/l Pb	2	0,053	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	0	0
	0340	Nikkel	µg/l Ni	2	0,12	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	-	-	0	0
	0342	Seleen	µg/l Se	2	0,03	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	0	0
	0354	Zink	µg/l Zn	2	0,4	<40	<40	<40	<40	<40	<40	-	-	0	0
Microbiologische parameters	0614	Bacteriën van de coligroep	kve/100 ml	20	9	0	0	1	4	9	38	-	-	0	0
	0626	Escherichia coli (bevestigd)	kve/100 ml	20	2	0	0	0	1	2	9	-	-	0	0
	0634	Enterococci	kve/100 ml	20	0	0	0	0	0	0	2	-	-	0	0
	0664	Clostridium perfringens (inclusief sporen)	kve/100 ml	20	0	0	0	0	0	0	1	-	-	0	0
Hydrobiologische parameters algemeen (incl. signaleringsparameters)	7100	Chlorofyl-a	µg/l	20	4	<1	2	3	5	9	17	-	-	0	0
	1988	Geosmine	ng/l	10	2,0	1,6	1,6	2,6	3,4	6,0	7,0	-	-	0	0
	1989	2-Methylisoborneol	ng/l	10	1,0	1,1	1,1	1,7	2,0	3,5	3,7	-	-	0	0
	8632	AMPA (Aminomethylfosfonzuur)	µg/l	5	0	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	-	-	0	0
	8354	Glyfosaat	µg/l	5	0	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	-	-	0	0
	8258	Diuron	µg/l	4	0	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	-	-	0	0
	8382	Isoproturon	µg/l	4	0	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	-	-	0	0
	8026	Atrazin	µg/l	9	0	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	-	-	0	0
	8547	Simazine	µg/l	9	0,008	<0,02	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	-	-	0	0
	2043	MTBE (Methyl-tertiar-butylether)	µg/l	3	0	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	-	-	0	0