

Naam filter	Waarde filter
Rapportagecluster:	0A_D30 - Demin net
Startdatum:	01-07-2025
Eindatum:	01-10-2025
Omrekentype:	geen
Groeperen op:	Monsterpuntcode
Normstelselsoort:	extern
Normstelsel:	DESTI AF POMP
Parametergroep tonen:	Ja
Individuele resultaten tonen:	Nee
Soort resultaat:	NVT

PDWP80DIS1

Distributieleiding 1 / AIT-61215

01-07-2025 : 01-10-2025

Gekozen normstelsel: extern - DESTI AF POMP

Parametergroep	Code	Naam	Eenheid	Aantal	Standaard Deviatie	Minimum	P10	P50	Gemiddelde	P90	Maximum	Onder-grens	Boven-grens	Aantal overschrijdingen	Aantal overschrijdingen
Anorganische stoffen	0287	Silicaat	mg/l SiO2	4	0,0031	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	-	-	0	0
	0288	Silicaat	mg/l Si	4	0,0014	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	-	-	0	0
Nutriënten	0270	Ammonium	mg/l N	4	0,00020	<0,039	<0,039	<0,039	<0,039	<0,039	<0,039	-	0,77	0	0
	0271	Ammonium	mg/l NH4	4	0,00026	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	-	-	0	0
Demiwater	ANA002	Chloride in demiwater	µg/l Cl	4	9,5	<50	<50	<50	<50	<50	<50	-	-	0	0
	MAN126	Natrium in demiwater	µg/l Na	3	0,56	<10	<10	<10	<10	<10	<10	-	-	0	0
	MAN125	Kalium in demiwater	µg/l K	4	0,58	<5	<5	<5	<5	<5	<5	-	-	0	0
	MAN127	Calcium in demiwater	µg/l Ca	4	34	<10	<10	<10	17	50	68	-	-	0	0
Metalen	MAN128	Magnesium in demiwater	µg/l Mg	4	0,3	<4	<4	<4	<4	<4	<4	-	-	0	0
	0240	Natrium	mg/l Na	1		<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	-	-	0	0
	0301	IJzer	µg/l Fe	4	0,08	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	-	100	0	0
	0300	IJzer	mg/l Fe	4	0,00008	<0,0008	<0,0008	<0,0008	<0,0008	<0,0008	<0,0008	-	0,10	0	0
	0330	Koper	µg/l Cu	4	0,04	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	-	49	0	0