



Veiligheid bij werkzaamheden nabij het (drink)waternet

Plaatsen van kunstwerken of objecten boven of onder bestaande kabels en leidingen

Algemeen:

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg met een medewerker van de KLIC-desk een kunstwerk aan te brengen boven of onder bestaande leidingen van Evides.

Denk hierbij aan:

- Duikers;
- Tunnelementen;
- Bruggdelen;
- Poeren;
- Reclamezuilen;
- Wegbebording, lichtmasten;
- Masten (t.b.v. bovenleidingen tram, metro, trein, hoogspanningsmasten, enz.), bekijk voor meer informatie de brochure 'Elektrische en thermische beïnvloeding';
- Zonneparken, bekijk voor meer informatie de brochure 'Elektrische en thermische beïnvloeding'.

Risico's

Indien een kunstwerk onder onze kabels of leidingen wordt aangebracht zullen in de meeste gevallen de bestaande kabels en leidingen omhoog gedrukt worden. Bij het omhoog drukken kunnen de leidingen uit hun verbinding getrokken worden waardoor een schade ontstaat. Een extra risico ontstaat na enkele jaren als de leidingen door grondzakking dieper komen te liggen en ter plaatse van het kunstwerk spanning komt te staan op de verbinding. Ook hierdoor kunnen kabels en leidingen uit hun verbinding getrokken worden of op de hoekpunten van het kunstwerk beschadigd raken (doorschuren, knikken, vervormen enz.)

Door het aanbrengen van objecten boven onze kabels en leidingen kunnen deze beschadigd raken, zijn niet bereikbaar voor beheer/onderhoud of kunnen niet vrij worden ontgraven.

Voorzorgsmaatregelen

Indien er bestaande leidingen van Evides boven een te plaatsen kunstwerk komen te liggen of objecten boven onze kabels en leidingen worden gesitueerd, dan dient u altijd contact op te nemen met de KLIC-desk om afspraken te maken over de werkwijze en de impact van deze werkwijze op deze kabels en leidingen of plaatsing op de juiste locatie. Evides zal samen met u de veiligheidsmaatregelen bepalen. De te nemen maatregelen worden altijd schriftelijk per mail bevestigd.

Contactgegevens KLIC-desk

E-mail: klicdesk-infra@evides.nl

Tel: 088 111 5105

(bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur)

Bouwaansluiting: www.mijnaansluiting.nl

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.

Veilig Graafproces

1. Initiatiefase

- Bij projecten met raakvlakken
K&L: vooroverleg

2. Onderzoeksfase

- Oriëntatiemelding doen
- Gebiedsinformatie beoordelen
- Conflicten identificeren /
afspraken maken bij conflicten

3. Ontwerpfase

- K&L lokaliseren en markeren
- Afwijkingen melden
- Eventuele afspraken herzien
- Maatregelen opstellen

4. Werkvoorbereidingsfase

- Graafmelding doen
- Maatregelen omzetten in werkinstructies

5. Uitvoeringsfase

- Controle op nakomen gemaakte afspraken
- Nogmaals 'liggingsgegevens' controleren
- Afwijkingen melden

