



Veiligheid bij graven nabij het (drink)waternet

Sloopwerkzaamheden

Inpandig

Bijna alle woningen hebben één of meerdere wateraansluitingen. Zorg, ruim voordat de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, dat er contact is geweest met "mijnaansluiting.nl" om de watermeter(s) en/of aansluiting(en) te verwijderen. Aan het verwijderen van deze watermeter(s)/aansluiting(en) zijn geen kosten verbonden.

Risico's

Indien er nog waterdruk op de aansluitleiding staat, ontstaan de volgende risico's:

- Instortingsgevaar;
- Onderspoeling/Uitspoeling;
- Overstroming.

Contactgegevens KLIC-desk

E-mail: klicdesk-infra@evides.nl

Tel: 088 111 5105

(bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur)

Bouwaansluiting: www.mijnaansluiting.nl

Voorzorgsmaatregelen

Bij de sloop van gebouwen moet men zich ervan overtuigen dat:

- watermeters zijn verwijderd;
- er geen waterdruk meer op de aansluitleiding is.

Wanneer moet u contact opnemen met 'mijnaansluiting.nl'?

- De watermeter(s) moet(en) verwijderd worden;
- De aansluiting(en) moet(en) verwijderd worden;
- De watermeter(s) is/zijn niet verwijderd;
- U bent er niet 100% zeker van dat de wateraansluiting is afgesloten buiten het te slopen pand.

Wanneer moet u contact opnemen met de klantenservice van Evides? (Niet de KLIC-desk)

Wanneer u niet voor 100% zeker bent dat de wateraansluiting is afgesloten buiten het te slopen pand. Bel hiervoor naar onze klantenservice op telefoonnummer 0900 0787.

Zie ook de 'Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van schade aan het (drink)waternet van Evides'.

Buitenruimte

In bijna elke straat ligt wel een hoofdleiding. Deze staan altijd onder druk. Bij het slopen wordt er vaak gewerkt met zwaar materieel of kunnen er delen van muren omvallen.

Daar waar leidingen worden gekruist, belast door bouwverkeer of er kans is op vallend puin moeten ter bescherming, draglineschotten of afhankelijk van de optredende bovenbelasting, daarmee vergelijkbare bescherming worden aangebracht. Over eventuele raakvlakken met de leidingen dient altijd contact te worden opgenomen met Evides.

Contactgegevens KLIC-desk

E-mail: klicdesk-infra@evides.nl

Tel: 088 111 5105

(bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur)

Bouwaansluiting: www.mijnaansluiting.nl

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.

Veilig Graafproces

1. Initiatiefase

- Bij projecten met raakvlakken
K&L: vooroverleg

2. Onderzoeksfase

- Oriëntatiemelding doen
- Gebiedsinformatie beoordelen
- Conflicten identificeren /
afspraken maken bij conflicten

3. Ontwerpfase

- K&L lokaliseren en markeren
- Afwijkingen melden
- Eventuele afspraken herzien
- Maatregelen opstellen

4. Werkvoorbereidingsfase

- Graafmelding doen
- Maatregelen omzetten in werkinstructies

5. Uitvoeringsfase

- Controle op nakomen gemaakte afspraken
- Nogmaals 'liggingsgegevens' controleren
- Afwijkingen melden

