

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l
individuele metingen

Minimum

11,7

Gemiddeld

18,4

Maximum

24,1


Parameters PFAS ruwwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	12	1,9	2,6	4,9
PFBS-L	EDR	12	1,7	3,6	7,4
PFDA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFDODA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFDODS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	12	0,9	1,2	1,5
PFHpS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFHxA-L	EDR	12	1,8	2,7	3,7
PFNS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	12	1,6	2,5	3,4
PFPeS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,2
PFTTrDA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFTTrDS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L+V	EFSA-4	12	0,6	0,9	1,2
PFNA-L	EFSA-4	12	0,0	0,2	0,5
PFOA-L+V	EFSA-4	12	1,3	2,3	2,8
PFOS-L+V	EFSA-4	12	1,8	2,3	3,2
DONA	NL	12	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	12	0,0	0,0	0,2

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l

Jaar	2024	2025									
	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202510	202511
Som EDR	9,3	8,0	8,8	18,1	14,0	15,4	15,0	15,0	15,2	12,3	10,5
Som EFSA-4	5,5	5,1	5,7	5,7	6,4	6,9	5,7	6,1	6,2	5,5	4,6
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	14,8	13,1	14,5	24,1	20,4	22,2	20,7	21,1	21,4	17,8	15,1

Som EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l (som onderstaande typen)



De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq
individuele metingen

Minimum

6,3

Gemiddeld

11,0

Maximum

13,8

Parameters PFAS ruwwater in ng/l PFOA equivalenten


Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	12	0,1	0,1	0,2
PEQ PFBS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PEQ PFD _o DA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	12	0,9	1,2	1,5
PEQ PFHpS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	12	0,1	0,1	0,2
PEQ PFPeS-L	EDR	12	0,0	0,0	0,1
PEQ PFT _r DA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	12	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L+V	EFSA-4	12	0,4	0,5	0,7
PEQ PFNA-L	EFSA-4	12	0,0	2,0	4,8
PEQ PFOA-L+V	EFSA-4	12	1,3	2,3	2,8
PEQ PFOS-L+V	EFSA-4	12	3,5	4,6	6,3
PEQ DONA	NL	12	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	12	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2024	2025									
	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202510	202511
Som EDR	1,3	1,1	1,3	1,7	1,5	1,8	1,5	1,7	1,8	1,6	1,5
Som EFSA-4	8,8	7,9	10,5	7,7	8,4	10,7	12,3	11,1	10,6	10,4	7,6
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	10,1	9,0	11,8	9,3	9,9	12,5	13,8	12,8	12,5	12,0	9,1

Som EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)

Type parameter ● EDR ● EFSA-4 ● NL




De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4

TFA ruwwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	12	860,0	1.173,3	1.500,0

TFA ruwwater in ng/l



TFA ruwwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	12	1,7	2,3	3,0

TFA ruwwater in ng/l PFOA equivalenten

